

NW – измерение уровня сточных вод

Постановка задачи

Компания, работающая в сфере ЖКХ, искала решение по измерению уровня сточных вод в закрытом септике. Сложность измерения была обусловлена наличием конденсата. Данные необходимо было передавать в центр мониторинга.



Решение

Для автоматизации процесса измерения был применен акустический уровнемер NW 4030L. Данный прибор устойчив к агрессивным средам и наличие пара и конденсата не влияет на его работу. Данные могут передаваться как по сигналу 4-20 mA, так и по сетевому протоколу Modbus.

